



(単位:mm)

呼び		全長 L	ねじ長さ lo (参考)	二面幅 B (参考)	内径 C
A	B				
65	2 1/2	83±6	33	80	54.9
80	3	89±6	36	95	67.8
100	4	102±7	42	120	91

(一財)日本消防設備安全センター認定品(PJ-128号)
本製品の仕様は JPF MP004に準ずるものとする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

- 備考: 1. テーパーおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るように、JIS B 0203 の規定より短くてもよい。
2. おねじの終わりには不完全ねじ部があってもよいが、めねじとのはめあいに支障のないねじ長さとする。
3. 肉厚部(角部)の内面に、ぬすみを設けてもよい。
4. 内径の端部に丸みを設けてもよい。



記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

材質	FCMB275-5	尺度	—	第三角法	顧客名
平成	18年	03月	16日		
承認	確認	作成	顧客名		
辻本	上之山	真淵			
株式会社 吉年					名称
					压力配管用ねじ込み継手
					ニップル
					図番
					HPF-10-HNI-△